

Rejowiec Fabryczny 2010-05-13

Ldz. ZWiK/7/2010

Miasto Rejowiec Fabryczny
Ul. Lubelska 16
22-170
Rejowiec Fabryczny

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym w odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 11.05.2010 ustala następujące warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do „Projektowanego Zespołu Sportowo Edukacyjnego „Stara Kotłownia” zlokalizowanego na działkach Nr 33/6, 34/12, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 36/5, 34/11 w obrębie Nr 3 przy ulicy Wschodniej.

I. Przyłącze wodociągowe

- Włączenia do sieci wodociągowej Ø 150 dokonać za pomocą zasuw 150/80
- Przyłącze wodociągowe przebudować z rur PE Ø 80 po trasie istniejącego przyłącza na podsypce z piasku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- Przyłącze wyposażać w zawór odcinający
- Przed pierwszym punktem poboru wody (w budynku) zamontować wodomierz.
- po wykonaniu przyłącza (przed zasypaniem) powiadomić przedstawiciela ZWiK celem dokonania odbioru

II. Przyłącze kanalizacyjne

- włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonać do istniejącej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej rzędnymi 220.30/ 216.30.
- od studzienki kanalizacyjnej wykonać przyłącze z rur PCV Ø 200
- całość przyłącza wykonać na podsypce z piasku zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
- po wykonaniu przyłącza (przed zasypaniem) zawiadomić ZWiK celem dokonania odbioru.

Informujemy jednocześnie, że wyrażamy zgodę na przebudowanie istniejącej sieci Ø 150 w celu wyeliminowania kolizji z projektowanym obiektem.

Uwaga: włączenia do studni oraz sieci wodociągowej dokona przedstawiciel ZWiK wg stawek przewidzianych cennikiem (wpłaty należy dokonać przy zgłoszeniu zamiaru wpięcia w siedzibie zakładu).

Niniejsze warunki techniczne nie upoważniają inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych bez spełnienia wymogów prawa budowlanego

Wykonać inwentaryzację powykonawczą na w/wym przyłącza (1 egz. dostarczyć do ZWiK)

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji
Piotr Kowalczyk