SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN–S



P_z =6kW
k = 0,6
P_{sz} =3,6W

UWAGA :
Niniejsze opracowanie zawiera jedynie szafkę RSER wraz z osprzętem i zasilaniem z RG (okablowanie wychodzące z szafki 19'' wraz z UPS znajduje się w br. teletechnicznej)

Rozdzielnica RSER



Obudowa naścienna w II klasie ochronności, IP43 typu: AT52

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34,5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Inwestor
Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Branża ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat układu zasilania – rozdzielnica RSER

Projektował inż. Tomasz Więcek Podpis

MAP/0177/PWOE/07 SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE

Opracował inż. Tomasz Bigos Podpis

Sprawdził mgr inż. Stanisław Pyzik Podpis

A-NB-7342/295/92
WBPP-NB-8346/86/80 SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE

Data maj 2010 Nr rys. 3.14

Skala Nr proj. 03/2010