


Zestawienie pomieszczeń przyziemia	
Numer	Nazwa
-01	Komunikacja
-02	Komunikacja
-03	Schody
-04	Toaleta niepełnosprawnego
-05	Szatnia i śniadalnia bufetu
-06	Toaleta
-07	Przedsiónek
-08	Toaleta
-09	Komunikacja
-10	Magazynek
-11	Śniadalnia
-12	Magazynek
-13	Pomieszczenie gospodarcze
-14	Szatnia kobiet
-15	Toaleta
-16	Komunikacja
-17	Szatnia mężczyzn
-18	Toaleta
-19	Pomieszczenie wodomierzy
-20	Uzdatnianie wody
-21	Salka konferencyjna
-22	Przedsiónek
-23	Dozowanie podchlorynu sodu
-24	Magazyn podchlorynu sodu
-25	Magazyn kwasu siarkowego
-26	Pomieszczenie energetyczne
-27	Pomieszczenie techniczne

LEGENDA:

- Gniazdo podwójne 1-fazowe
- Gniazdo podwójne 1-fazowe IP44
- Dwa gniazda 1-f komputerowe
- Gniazdo 3-f z wyłącznikiem IP44
- Wypust elektryczny
- Przełącznik jednobiegunowy
- Przełącznik jednobiegunowy IP44
- Przełącznik schodowy
- Przełącznik schodowy IP44
- Przełącznik świecznikowy
- Przełącznik świecznikowy IP44
- Przełącznik krzyżowy
- Przełącznik krzyżowy IP44
- Wentylator (wg. br. wentylacyjnej)
- Korytko kablowe KPJ200H60/3+PKJ200/3
- Korytko kablowe KPJ100H60/3+PKJ100/3
- Korytko kablowe KPJ50H50/3+PKJ50/3
- Pion techniczny KBJ300H100/3+PKJ300/3
- Główna szyna wyrównawcza
- BASE 136 EVG ns. IP44
- BASE 29 ns. IP44
- TRIO 228 ns. IP44
- CO 136 1X36W EVG ns. IP65
- CO 236 COSMO4 2X36W EVG ns. IP65
- MARINA 2X18W ns. IP65
- DQ 2X32W.T EVG ds. IP20
- DN CE 2X26W.T EVG ns. IP20
- Moduł AW 1h
- MONITOR1 1X8W ns. IP40 1h
- MONITOR2 1X8W ns. IP40 1h

Komora techniczna
H w świetle 2.5m



Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Określenie materiałów i technologii za pomocą znaków literowych i nazw handlowych użytych w celu dostarczenia dokładnego opisu elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastępowanie materiałów i technologii równoważnych.

Biurowo Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34,5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Inwestor
Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Branża
ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut przyziemia – plan instalacji elektrycznej

Projektował	inż. Tomasz Więcek	Podpis
MAP/0177/PW/OE/07	SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE	
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawił	mgr inż. Stanisław Pyzik	Podpis
A-NB-7342/295/02 WBPP-NB-8346/86/80	SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE	
Data	maj 2010	Nr rys. 3.15
Skala	100	Nr proj. 03/2010