

P_z =183,6kW
k = 0,6
P_{sz} =110kW
cosφ=0,93
I_{sz}=170,72A

Rozdzielnica RG



SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN-S

Obudowa naścienna w II klasie ochronności
typ: 3/5A, stopień ochrony IP 43
+ profil ED15 szt.4
+ szyna TH ED3 szt.7
+ wspornik pod maskownice ED138P12 szt.1
+ maskownice z wycięciami AS34 szt.1
+ maskownice z wycięciami AS33 szt.1
+ maskownice z wycięciami AG31 szt.1
+ kpl. śrub i nakrętek

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34,5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Inwestor
Miasto Rejowiec Fabryczny

Adres Inwestora
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Branża ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat układu zasilania – rozdzielnica główna RG

Projektował inż. Tomasz Więcek Podpis
MAP/0177/PWOE/07 SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE

Opracował inż. Tomasz Bigos Podpis

Sprawdził mgr inż. Stanisław Pyzik Podpis
A-NB-7342/295/92
WBPP-NB-8346/86/80 SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE

Data maj 2010 Nr rys. 3.4
Skala Nr proj. 03/2010